

ООО "УК" «Формула качества»

г.Новокузнецк, ул. Олимпийская, 10-4; 654044; т.: 62-61-82

АКТ

г.Новокузнецк

от 29 ноября 2024 г.

Комиссия в составе: инженер Фриштова Е.В.
собственник

составили настоящий акт в том, что произведен замер температуры в квартире № 56 по адресу пр. Фосфоритовый 7

Замеры параметров произведены прибором testo-830-T2

Результаты замеров :

- температура в зале 23°C, утепление окон : да, нет (подчеркнуть)
- температура в спальне 23°C, утепление окон : да, нет
- температура в спальне 22,7°C утепление окон : да, нет
- температура в спальне _____, утепление окон : да, нет
- температура в спальне _____, утепление окон : да, нет
- температура в спальне _____, утепление окон : да, нет
- температура на кухне 23,6°C, утепление окон : да, нет
- полотенцесушитель работает: да, нет (подчеркнуть)
- температура наружного воздуха -15°C
- Т под. 82°C
- Т обр. 46°C
- Т по граф. _____
- Р под. 6,55 кгс/см²
- Р обр. 7,07 кгс/см²

Комиссия : Инж. Фриштова Е.В.

Собственник : _____